

第5回 本庁舎建設専門会議で出された意見

資料	意見
自家発電設備の 検討について	・例えば 1 当たりの CO2 排出量など、燃料について環境的観点での検討項目があった方が良い。
江別市本庁舎建設基本設計 について	1. 設計コンセプトについて ・基本計画では9庁舎を集約する記載となっており、基本設計において耐震性の無い7庁舎を集約し、2庁舎は将来的な集約とすることを明記しておいてはどうか。 2. 計画概要について ・都市計画図の計画地西側の余剰地に何か記載があった方が良い。 4. 平面計画について ・ELV 裏の階段は利用者が多いと想定されるため、階段の広さに問題がないかエコボイドと合わせて検討していくと良い。 ・4階議会ロビー前は屋外空間だと思うが、特に名称は無いのか。 5. 立面計画について ・立面図だけで少しあっさりしすぎではないか。 ・外観にれんがが適度に使用されており、江別らしくて良い。 ・スマートで落ち着いたデザインで、縦ラインはコストカットにもなる。 ・白が基調なので冬場の見え方や経年劣化の汚れはどうなるのか気になる。 7. 内装計画について ・内部にもれんがを使用していて良い。 10. バリアフリー・ユニバーサルデザインについて ・項目とイメージの並びが統一しておらず見づらいのため、文章とイメージ図の並びを統一した方が良い。 11. 構造計画について ・色々考えられていて良い構造計画だと思う。 13. 工事工程計画・概算事業費等について ・金額等に関して想定時点を記載した方が良い。 ・市民への周知は丁寧に説明することが大切である。