

令和 6 年度 水道水質検査結果

江別市水道部浄水場

水質検査地点一覧表

検査内容		検査地点	摘 要
給 水 栓 水	・水質基準項目 ・水質管理目標設定項目 ・独自に検査する項目	朝日町	上江別浄水場系
		豊幌	
		角山	漁川浄水場大麻低区系
		大麻宮町	漁川浄水場大麻高区系
		東野幌町	
		西野幌	千歳川浄水場系
	・毎日検査項目	見晴台	上江別浄水場系 (測定値・測定回数は、 測定地点3箇所の合算です。)
		東光町	
		豊幌	
		野幌町	漁川浄水場大麻低区系 (測定値・測定回数は、 測定地点3箇所の合算です。)
		野幌寿町	
		角山	
		野幌若葉町	漁川浄水場大麻高区系 (測定値・測定回数は、 測定地点3箇所の合算です。)
		大麻元町	
		大麻ひかり町	
		西野幌	千歳川浄水場系
	浄水場の原水及び配水	ゆめみ野東町30番地先	上江別浄水場原水
		上江別東町16番地1	上江別浄水場配水

水質基準項目 上江別浄水場系 (1)

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	上江別浄水場系								備考
					原 水				配 水				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
健康に 関連する 項目	1	一般細菌	個/mL	100	20,000	20	2,523	12	0	0	0	12	細菌
	2	大腸菌	MPN/ 100ml	検出され ないこと	3,100	2.0	430	12	不検出	不検出	不検出	12	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	無機物 重金属
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.002	0.002	0.002	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.033	0.015	0.025	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	3.66	0.40	1.74	4	1.97	0.77	1.17	4	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.12	0.09	0.11	4	0.08	< 0.08	0.08	4	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.21	0.12	0.15	4	0.21	0.09	0.13	4	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	一般 有機物
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	—	—	—	—	0.14	0.08	0.11	4	消毒 副生成物
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	—	—	—	—	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	—	—	—	—	0.006	0.002	0.003	4	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	—	—	0.003	< 0.003	0.003	4	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	—	—	—	—	0.004	0.002	0.003	4	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	—	—	—	—	0.001	< 0.001	0.001	4	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	—	—	—	—	0.016	0.006	0.009	4	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	—	—	—	—	0.004	< 0.003	0.003	4	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	—	—	—	—	0.006	0.002	0.004	4	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	—	—	—	—	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	—	—	—	—	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質基準項目 上江別浄水場系 (2)

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	上江別浄水場系								備考
					原 水				配 水				
					最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
水道水	32	亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0	0.03	< 0.01	0.02	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	色
	33	アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2	0.35	0.03	0.13	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
	34	鉄及びその化合物	mg／L	0.3	1.8	0.68	1.2	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	35	銅及びその化合物	mg／L	1.0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	が有す	36	ナトリウム及びその化合物	mg／L	200	21.7	11.0	15.8	4	22.6	12.4	16.6	4
37		マンガン及びその化合物	mg／L	0.05	1.2	0.078	0.40	4	0.004	< 0.001	0.003	4	色
ベき	38	塩化物イオン	mg／L	200	25.5	13.4	19.0	12	33.1	13.0	20.2	12	味
	39	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg／L	300	68.7	51.9	61.1	4	81.4	63.8	69.8	4	
	40	蒸発残留物	mg／L	500	211	134	172	4	180	146	161	4	
性状	41	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	発泡
	42	ジェオスミン	mg／L	0.00001	0.000006	0.000001	0.000003	5	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	5	カビ臭
	43	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001	0.000003	< 0.000001	0.000002	5	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	5	
関する項目	44	非イオン界面活性剤	mg／L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	発泡
項目	45	フェノール類	mg／L	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	臭気
	46	有機物(TOC)	mg／L	3	10.8	1.9	4.2	12	1.3	0.6	0.8	12	味
	47	pH値	—	5.8以上 8.6以下	7.32	6.61	7.09	12	7.38	7.17	7.27	12	基礎的 性状
	48	味	—	異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	—	異常でないこと	植物性臭12			12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	度	5	58	11	29	12	< 1	< 1	< 1	12		
	51	濁度	度	2	130	0.7	29	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質基準項目 上江別浄水場系 (3)

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	上江別浄水場系								備考
					給水栓水（朝日町）				給水栓水（豊幌）				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
健康に 関連する 項目	1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	12	0	0	0	12	細菌
	2	大腸菌	MPN/ 100ml	検出され ないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	無機物 重金属
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.94	0.41	0.55	4	1.80	0.54	1.03	4	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	< 0.08	< 0.08	< 0.08	4	< 0.08	< 0.08	< 0.08	4	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.09	0.05	0.06	4	0.13	0.10	0.12	4	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	一般 有機物
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.09	0.04	0.06	4	0.13	0.06	0.10	4	消毒 副生成物
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.009	0.002	0.005	4	0.012	0.003	0.006	4	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004	< 0.003	0.003	4	0.006	< 0.003	0.004	4	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002	0.001	0.002	4	0.005	0.003	0.004	4	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.016	0.005	0.010	4	0.026	0.010	0.016	4	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006	< 0.003	0.004	4	0.006	< 0.003	0.004	4	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.005	0.002	0.003	4	0.009	0.004	0.006	4	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質基準項目 上江別浄水場系 (4)

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	上江別浄水場系								備考
					給水栓水（朝日町）				給水栓水（豊幌）				
					最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
水道水	32	亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	色
	33	アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
	34	鉄及びその化合物	mg／L	0.3	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	35	銅及びその化合物	mg／L	1.0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	が有す	36	ナトリウム及びその化合物	mg／L	200	12.8	8.6	10.2	4	15.9	12.9	14.8	4
37		マンガン及びその化合物	mg／L	0.05	0.001	< 0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	色
ベき	38	塩化物イオン	mg／L	200	20.3	10.6	14.4	12	34.5	13.7	18.4	12	味
	39	カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg／L	300	49.0	36.2	41.8	4	78.4	48.6	63.8	4	
	40	蒸発残留物	mg／L	500	131	94	114	4	176	144	157	4	
性	41	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	発泡
	42	ジェオスミン	mg／L	0.00001	0.000001	< 0.000001	0.000001	5	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	5	カビ臭
に	43	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	5	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	5	
関	44	非イオン界面活性剤	mg／L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	発泡
す	45	フェノール類	mg／L	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	臭気
	46	有機物(TOC)	mg／L	3	0.8	0.5	0.6	12	1.0	0.5	0.8	12	味
項 目	47	pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.29	7.08	7.20	12	7.42	7.17	7.30	12	基礎的 性状
	48	味	－	異常で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	－	異常で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	度	5	< 1	< 1	< 1	12	< 1	< 1	< 1	12	
	51	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質基準項目 石狩東部漁川浄水場大麻高区系 (1)

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	漁川浄水場大麻高区系								備考
					給水栓水(大麻宮町)				給水栓水(東野幌町)				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
健康に 関する 項目	1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	12	0	0	0	12	細菌
	2	大腸菌	MPN /100mL	検出され ないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	無機物 重金属
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.20	0.13	0.16	4	0.20	0.13	0.16	4	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	< 0.08	< 0.08	< 0.08	4	< 0.08	< 0.08	< 0.08	4	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	一般 有機物
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	< 0.04	0.05	4	0.06	< 0.04	0.05	4	消毒 副生成物
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.009	0.001	0.004	4	0.010	0.001	0.004	4	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.013	0.002	0.006	4	0.014	0.002	0.006	4	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005	< 0.003	0.004	4	0.006	< 0.003	0.004	4	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004	0.001	0.002	4	0.004	0.001	0.002	4	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質基準項目 石狩東部漁川浄水場大麻高区系 (2)

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	漁川浄水場大麻高区系								備 考
					給水栓水(大麻宮町)				給水栓水(東野幌町)				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
水道水が有すベき性状に關する項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	色
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6.6	5.4	5.9	4	6.6	5.4	5.9	4	味
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	色
	38	塩化物イオン	mg/L	200	10.8	8.3	9.0	12	11.3	8.3	9.1	12	味
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	24.1	20.6	22.5	4	24.4	20.7	22.6	4	
	40	蒸発残留物	mg/L	500	90	75	81	4	94	70	82	4	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	発泡
42	ジオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	< 0.000001	0.000002	5	0.000002	< 0.000001	0.000002	5	カビ臭	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000002	< 0.000001	0.000001	5	0.000002	< 0.000001	0.000001	5		
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	発泡	
45	フェノール類	mg/L	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	臭気	
46	有機物(TOC)	mg/L	3	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12	味	
47	pH値	—	5.8以上 8.6以下	7.08	6.84	6.98	12	7.12	6.85	7.01	12	基礎的 性状	
48	味	—	異常で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭気	—	異常で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色度	度	5	< 1	< 1	< 1	12	< 1	< 1	< 1	12		
51	濁度	度	2	0.1	< 0.1	0.1	12	0.1	< 0.1	0.1	12		

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質基準項目 石狩東部漁川浄水場大麻低区系と石狩東部千歳川浄水場系（1）

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	漁川浄水場大麻低区系				千歳川浄水場系				備 考
					給水栓水(角山)				給水栓水(西野幌)				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
健康に 関連する 項目	1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	12	0	0	0	12	細菌
	2	大腸菌	MPN /100mL	検出され ないこと	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	12	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4	無機物 重金属
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.001	< 0.001	0.001	4	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	11	硝酸態窒素 及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.20	0.14	0.16	4	0.13	0.10	0.11	4	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	< 0.08	< 0.08	< 0.08	4	0.13	0.11	0.12	4	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	0.28	0.23	0.26	4	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4	一般 有機物
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06	< 0.04	0.05	4	0.07	< 0.04	0.06	4	消毒 副生成物
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	
	23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.012	0.002	0.006	4	0.005	< 0.001	0.003	4	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	
	25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.001	< 0.001	0.001	4	0.006	0.002	0.004	4	
	26	臭素酸	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.016	0.004	0.009	4	0.017	0.004	0.011	4	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008	< 0.003	0.004	4	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004	0.002	0.003	4	0.006	0.002	0.004	4	
	30	ブロモホルム	mg/L	0.09	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質基準項目 石狩東部漁川浄水場大麻低区系と石狩東部千歳川浄水場系 (2)

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	漁川浄水場大麻低区系				千歳川浄水場系				備 考
					給水栓水(角山)				給水栓水(西野幌)				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
水道水	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	色
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.01	< 0.01	0.01	4	< 0.01	< 0.01	< 0.01	4	
	水	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6.6	5.3	5.9	4	14.9	13.3	14.3	4
37		マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	色
有	38	塩化物イオン	mg/L	200	11.3	8.4	9.0	12	16.5	13.6	14.8	12	味
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	24.4	20.5	22.5	4	56.0	52.5	54.1	4	
ベ	40	蒸発残留物	mg/L	500	86	72	80	4	132	123	128	4	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	発泡
性	42	ジオスミン	mg/L	0.00001	0.000002	< 0.000001	0.000001	5	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	5	カビ臭
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001	< 0.000001	0.000001	5	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	5	
状	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	発泡
	45	フェノール類	mg/L	0.005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4	臭気
関	46	有機物(TOC)	mg/L	3	0.7	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3	12	味
	47	pH値	—	5.8以上 8.6以下	7.22	6.94	7.09	12	7.68	7.12	7.46	12	基礎的 性状
目	48	味	—	異常で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	—	異常で ないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	度	5	< 1	< 1	< 1	12	< 1	< 1	< 1	12	
	51	濁度	度	2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質管理目標設定項目 上江別浄水場系 (1)

項 目			単 位	目標値 特記のない ものは各数 値以下	上江別浄水場系								備考	
					原 水				配 水					
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数		
水	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	無機物 重金属	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.005	0.003	0.004	2	0.003	0.002	0.003	2		
	4	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	2	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	2	一般 有機物	
	6	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	7	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	8	トルエン	mg/L	0.4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2		
管	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	< 0.008	< 0.008	< 0.008	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	2	消毒 副生成物	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	亜塩素酸は消毒剤に二酸化塩素を使用することで生成する物質です。江別市では消毒剤に二酸化塩素を使用していないので検査を行いません。									
	11	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	12	二酸化塩素	mg/L	0.6	二酸化塩素は消毒剤の二酸化塩素の成分です。江別市では消毒剤に二酸化塩素を使用していないので検査を行いません。							消毒剤		
理	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	－	－	－	－	0.001	< 0.001	0.001	2	消毒 副生成物	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02	－	－	－	－	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2		
	15	農薬類	mg/L	検出値と目標 値の比の和と して1以下	各農薬項目の総和		0.0000	6	各農薬項目の総和		0.0000	6		農薬
	16	残留塩素	mg/L	1	－	－	－	－	0.90	0.60	0.74	12		臭気
目	17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	10～100	68.7	51.9	61.1	4	81.4	63.8	69.8	4	味	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	1.2	0.078	0.40	4	0.004	< 0.001	0.003	4	色	
	19	遊離炭酸	mg/L	20	8.3	8.3	8.3	2	7.2	5.0	6.1	2	味	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	臭気	
標	21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.02	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	一般 有機物	
	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3	16.7	7.8	12.3	2	2.7	1.8	2.3	2	味	
	23	臭気強度 (TON)	－	3	10	7	9	2	1	1	1	2	臭気	
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	211	134	172	4	180	146	161	4	味	
設	25	濁度	度	1	130.0	0.7	29.4	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	基礎的 性状	
	26	pH値	－	7.5 程度	7.32	6.61	7.09	12	7.38	7.17	7.27	12	腐食	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	～1程度以上とし、 極力0に近づける	－1.6	－1.7	－1.7	2	－1.5	－1.7	－1.6	2		
	28	従属栄養細菌	個/mL	集落致 2,000/mL 以下	32,000	5,700	18,850	2	0	0	0	2	細菌	
定	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	一般 有機物	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	0.35	0.03	0.13	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	色	
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	2	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	2	一般 有機物	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質管理目標設定項目の農薬類 上江別浄水場系 (2)

項 目			単位	目標値 特記のない ものは各数 値以下	上江別浄水場系								用途
					原 水				配 水				
					最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
農	1	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.05	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	殺虫剤
	2	2,4-D(2,4PA)	mg/L	0.02	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	除草剤
	3	EPN	mg/L	0.004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	1	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	1	殺虫剤
	4	MCPA	mg/L	0.005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	除草剤
	5	アシュラム	mg/L	0.9	< 0.009	< 0.009	< 0.009	1	< 0.009	< 0.009	< 0.009	1	除草剤
	6	アセフェート	mg/L	0.006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	虫・菌
	7	アトラジン	mg/L	0.01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	除草剤
	8	アラクロール	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	除草剤
	9	イソキサチオン	mg/L	0.005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	殺虫剤
	10	イソプロチオラン	mg/L	0.3	< 0.003	< 0.003	< 0.003	1	< 0.003	< 0.003	< 0.003	1	虫・菌・植
	11	イブフェンカルバゾン	mg/L	0.002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	1	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	1	除草剤
	12	イミノクタジン	mg/L	0.006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	虫・菌
	13	インダノファン	mg/L	0.009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	1	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	1	除草剤
	14	エスプロカルブ	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	除草剤
	15	エトフェンブロックス	mg/L	0.08	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	1	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	1	虫・菌
	16	オキサジクロメホン	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	除草剤
	17	オキシ銅	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	虫・菌
	薬	18	カズサホス	mg/L	0.0006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	1	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	1
19		カフェンストール	mg/L	0.008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	1	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	1	虫・草
20		カルタップ	mg/L	0.08	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	1	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	1	虫・菌・草
21		カルバリル	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	殺虫剤
22		カルボフラン	mg/L	0.0003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	1	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	1	代謝物
23		キノクラミン	mg/L	0.005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	除草剤
24		キャブタン	mg/L	0.3	< 0.003	< 0.003	< 0.003	1	< 0.003	< 0.003	< 0.003	1	殺菌剤
25		クミルロン	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	除草剤
26		グリホサート	mg/L	2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	除草剤
27		グルホシネート	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	草・植
28		クロメブロップ	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	除草剤
29		クロルピリホス	mg/L	0.003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	1	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	1	殺虫剤
30		クロロタロニル	mg/L	0.05	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	虫・菌
31		シアナジン	mg/L	0.001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	1	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	1	除草剤
32		シアノホス	mg/L	0.003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	1	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	1	殺虫剤
33		ジウロン	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	除草剤
34		ジクロベニル	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	除草剤
35		ジクワット	mg/L	0.01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	除草剤
36	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	虫・菌	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「（定量下限値）」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

虫:殺虫剤 菌:殺菌剤 草:除草剤 植:植物成長調整剤

水質管理目標設定項目の農薬類 上江別浄水場系 (3)

項 目			単 位	目標値 特記のない ものは各数 値以下	上江別浄水場系								用途
					原 水				配 水				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
農	37	ジチオピル	mg/L	0.009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	1	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	1	除草剤
	38	シハロホップブチル	mg/L	0.006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	除草剤
	39	ジメタメトリン	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	除草剤
	40	ジメトエート	mg/L	0.05	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	殺虫剤
	41	シメトリン	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	除草剤
	42	ダイアジノン	mg/L	0.003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	1	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	1	虫・菌
	43	ダイムロン	mg/L	0.8	< 0.008	< 0.008	< 0.008	1	< 0.008	< 0.008	< 0.008	1	虫・菌・草
	44	ダゾメット、メタム(カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	虫・菌
	45	チアジニル	mg/L	0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	虫・菌
	46	チウラム	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	虫・菌
	47	チオジカルブ	mg/L	0.08	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	1	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	1	殺虫剤
	48	チオファネートメチル	mg/L	0.3	< 0.003	< 0.003	< 0.003	1	< 0.003	< 0.003	< 0.003	1	虫・菌
	49	チオベンカルブ	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	除草剤
	50	テフリルトリオン	mg/L	0.002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	1	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	1	除草剤
	51	トリクロピル	mg/L	0.006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	除草剤
	52	トリクロルホソ	mg/L	0.005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	殺虫剤
	53	トリシクラゾール	mg/L	0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	虫・菌・植
	54	トリフルラリン	mg/L	0.06	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	1	除草剤
	55	バラコート	mg/L	0.01	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	除草剤
薬	56	ピラクロニル	mg/L	0.01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	除草剤
	57	ピラゾリネート	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	除草剤
	58	ピリプチカルブ	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	除草剤
	59	ピロキロン	mg/L	0.05	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	虫・菌
	60	フィプロニル	mg/L	0.0005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	1	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	1	虫・菌
	61	フェニトロチオン	mg/L	0.01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	虫・菌・植
	62	フェノブカルブ	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	虫・菌
	63	フェリムゾソ	mg/L	0.05	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	虫・菌
	64	フェンチオン	mg/L	0.006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	1	殺虫剤
	65	フェントエート	mg/L	0.007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	1	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	1	虫・菌
類	66	フェントラザミド	mg/L	0.01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	1	除草剤
	67	フサライド	mg/L	0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	虫・菌
	68	ブタクロール	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	除草剤
	69	ブタミホス	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	除草剤
	70	フルアジナム	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	殺菌剤
	71	ブレチラクロール	mg/L	0.05	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	除草剤

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

虫:殺虫剤 菌:殺菌剤 草:除草剤 植:植物成長調整剤

水質管理目標設定項目の農薬類 上江別浄水場系 (4)

項 目			単 位	目標値 特記のない ものは各数 値以下	上江別浄水場系								用途
					原 水				配 水				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
農	72	プロシミドン	mg/L	0.09	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	1	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	1	殺菌剤
	73	プロチオホス	mg/L	0.007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	1	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	1	殺虫剤
	74	プロビコナゾール	mg/L	0.05	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	殺菌剤
	75	プロピザミド	mg/L	0.05	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	除草剤
	76	プロベナゾール	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	虫・菌
	77	プロモブチド	mg/L	0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	虫・草
	78	ベノミル	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	殺菌剤
	79	ペンシクロン	mg/L	0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	虫・菌
	80	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	1	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	1	除草剤
	81	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	除草剤
薬	82	ベンタゾン	mg/L	0.2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	1	除草剤
	83	ペンディメタリン	mg/L	0.3	< 0.003	< 0.003	< 0.003	1	< 0.003	< 0.003	< 0.003	1	草・植
	84	ベンフラカルブ	mg/L	0.02	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	1	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	1	虫・菌
	85	ベンフレセート	mg/L	0.07	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	1	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	1	除草剤
	86	ホスチアゼート	mg/L	0.005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	殺虫剤
類	87	マラチオン	mg/L	0.7	< 0.007	< 0.007	< 0.007	1	< 0.007	< 0.007	< 0.007	1	殺虫剤
	88	メコプロップ	mg/L	0.05	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	除草剤
	89	メソミル	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	殺虫剤
	90	メタラキシル	mg/L	0.2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	1	虫・菌
	91	メチダチオン	mg/L	0.004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	1	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	1	殺虫剤
	92	メミノストロビン	mg/L	0.04	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	1	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	1	虫・菌
	93	メトリブジン	mg/L	0.03	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	除草剤
	52	メフェナセット	mg/L	0.	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	殺虫剤
	95	メプロニル	mg/L	0.1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	虫・菌
	96	モリネート	mg/L	0.005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	除草剤

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「ク(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

虫:殺虫剤 菌:殺菌剤 草:除草剤 植:植物成長調整剤

水質管理目標設定項目 上江別浄水場系 (5)

項 目			単 位	目 標 値 特記のない ものは各 数値以下	上江別浄水場系								備 考	
					給水栓水（朝日町）				給水栓水（豊幌）					
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数		
水	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	無機物 重金属	
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	0.002	0.002	0.002	2	0.001	< 0.001	0.001	2		
	4	欠番	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
質	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	2	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	2	一般 有機物	
	6	欠番	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7	欠番	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	トルエン	mg/L	0.4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2		
管	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	< 0.008	< 0.008	< 0.008	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	2	消毒 副生成物	
	10	亜塩素酸	mg/L	0.6	亜塩素酸は消毒剤に二酸化塩素を使用することで生成する物質です。江別市では消毒剤に二酸化塩素を使用していないので検査を行いません。									-
	11	欠番	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12	二酸化塩素	mg/L	0.6	二酸化塩素は消毒剤の二酸化塩素の成分です。江別市では消毒剤に二酸化塩素を使用していないので検査を行いません。									消毒剤
標	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	消毒 副生成物	
	14	抱水クロラール	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2		
	15	農薬類	—	検出値と目標値 の比の和として 1以下	-	-	-	-	-	-	-	-		農薬
	16	残留塩素	mg/L	1	0.70	0.40	0.55	12	0.60	0.40	0.55	12		臭気
設	17	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	mg/L	10～100	49.0	36.2	41.8	4	78.4	48.6	63.8	4	味	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	< 0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.002	4	色	
	19	遊離炭酸	mg/L	20	6.6	4.8	5.7	2	5.7	4	4.9	2	味	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	臭気	
目	21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	一般 有機物	
	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3	2.6	1.8	2.2	2	2.2	1.6	1.9	2	味	
	23	臭気強度（TON）	—	3	1	1	1	2	1	1	1	2	臭気	
	24	蒸発残留物	mg/L	30～200	131	94	114	4	176	144	157	4	味	
項	25	濁度	度	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	基礎的 性状	
	26	pH値	—	7.5 程度	7.29	7.08	7.20	12	7.42	7.17	7.30	12	腐食	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	—	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-1.6	-1.8	-1.7	2	-1.5	-1.9	-1.7	2		
	28	従属栄養細菌	個/mL	集落数 2,000/ml. 以下	0	0	0	2	0	0	0	2	細菌	
	29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	一般 有機物	
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	色	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質管理目標設定項目 石狩東部漁川浄水場大麻高区系

項 目			単 位	目標値 特記のない ものは各数 値以下	漁川浄水場大麻高区系								備考
					給水栓水（大麻宮町）				給水栓水（東野幌町）				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.0002	< 0.0002	0.0002	2	0.0002	< 0.0002	0.0002	2	無機物 重金属
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	
	4	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	2	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	2	一般 有機物
	6	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	7	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	8	トルエン	mg/L	0.4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	< 0.008	< 0.008	< 0.008	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	2	
10	亜塩素酸	mg/L	0.6	亜塩素酸は消毒剤に二酸化塩素を使用することで生成する物質です。江別市では消毒剤に二酸化塩素を使用していないので検査を行いません。								消毒 副生成物	
11	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
12	二酸化塩素	mg/L	0.6	二酸化塩素は消毒剤の二酸化塩素の成分です。江別市では消毒剤に二酸化塩素を使用していないので検査を行いません。								消毒剤	
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	消毒副 生成物	
14	抱水クロラール	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2		
15	農薬類	－	検出値と目標値 の比の和として 1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	農薬	
16	残留塩素	mg/L	1	0.55	0.35	0.44	12	0.60	0.40	0.46	12	臭気	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	24.1	20.6	22.5	4	24.4	20.7	22.6	4	味	
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	色	
19	遊離炭酸	mg/L	20	5.0	4.9	5.0	2	4.9	4.4	4.7	2	味	
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	臭気	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	一般 有機物	
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3	1.2	1.0	1.1	2	1.2	1.1	1.2	2	味	
23	臭気強度（TON）	－	3	1	1	1	2	1	1	1	2	臭気	
24	蒸発残留物	mg/L	30～200	90	75	81	4	94	70	82	4	味	
25	濁度	度	1	0.1	< 0.1	0.1	12	0.1	< 0.1	0.1	12	基礎的 性状	
26	pH値	－	7.5 程度	7.08	6.84	6.98	12	7.12	6.85	7.01	12	腐食	
27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-2.5	-2.6	-2.55	2	-2.5	-2.5	-2.5	2		
28	従属栄養細菌	個/mL	集落数 2,000/ml. 以下	0	0	0	2	0	0	0	2	細菌	
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	一般 有機物	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	色	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

水質管理目標設定項目 石狩東部漁川浄水場大麻低区系と石狩東部千歳川浄水場系

項 目			単 位	目 標 値 特記のない ものは各 数値以下	漁川浄水場大麻低区系				千歳川浄水場系				備 考
					給水栓水（角山）				給水栓水（西野幌）				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	0.0002	< 0.0002	0.0002	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	無機物 重金属
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2	
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	
	4	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	2	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	2	一般 有機物
	6	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	7	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	8	トルエン	mg/L	0.4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	< 0.008	< 0.008	< 0.008	2	< 0.008	< 0.008	< 0.008	2	
10	亜塩素酸	mg/L	0.6	亜塩素酸は消毒剤に二酸化塩素を使用することで生成する物質です。江別市では消毒剤に二酸化塩素を使用していないので検査を行いません。								消毒 副生成物	
11	欠番	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
12	二酸化塩素	mg/L	0.6	二酸化塩素は消毒剤の二酸化塩素の成分です。江別市では消毒剤に二酸化塩素を使用していないので検査を行いません。								消毒剤	
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	消毒副 生成物	
14	抱水クロラール	mg/L	0.02	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2		
15	農薬類	－	検出値と目標値 の比の和として 1以下	－	－	－	－	－	－	－	－	農薬	
16	残留塩素	mg/L	1	0.45	0.25	0.37	12	0.70	0.50	0.61	12	臭気	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	24.4	20.5	22.5	4	56.0	52.5	54.1	4	味	
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	色	
19	遊離炭酸	mg/L	20	4.7	3.7	4.2	2	4.8	3.8	4.3	2	味	
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	臭気	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2	一般 有機物	
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3	1.2	1.1	1.2	2	1.2	0.7	1.0	2	味	
23	臭気強度（TON）	－	3	1	1	1	2	1	1	1	2	臭気	
24	蒸発残留物	mg/L	30～200	86	72	80	4	132	123	128	4	味	
25	濁度	度	1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	基礎的 性状	
26	pH値	－	7.5 程度	7.22	6.94	7.09	12	7.68	7.12	7.46	12	腐食	
27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-2.4	-2.5	-2.5	2	-1.3	-1.4	-1.4	2		
28	従属栄養細菌	個/mL	集落数 2,000/ml. 以下	0	0	0	2	1	0	0.5	2	細菌	
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2	一般 有機物	
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	< 0.02	< 0.02	< 0.02	4	色	

※水質検査結果が定量下限値未満の場合は、「<(定量下限値)」で示しています。定量下限値とは、その分析法で正確に数値として測定できる最低濃度をいいます。したがって、ある物質が「定量下限値未満」の場合は、その物質が正確に数値として測定できるほど含まれていなかったことを表しています。

独自検査項目 上江別浄水場系（1）

項 目			単 位	目 標 値 特記のない ものは各数 値以下	上江別浄水場系								備 考
					原 水				配 水				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
独 自 検 査 項 目	1	M・アルカリ度	mg/L	－	51.0	15.0	40.9	12	46.0	14.0	36.8	12	アルカリ分
	2	電気伝導率	μ s/cm	－	270	177	212	12	301	149	235	12	イオン量の 指 標
	3	アンモニア態窒素	mg/L	－	0.51	0.09	0.28	12	－	－	－	－	臭気
	4	DO	mg/L	－	9.8	4.7	7.4	12	－	－	－	－	河川汚濁 指標
	5	紫外線吸光度 E220	－	－	1.412	0.164	0.535	12	1.861	0.643	1.173	12	無機物の 指標
	6	紫外線吸光度 E260	－	－	0.284	0.044	0.098	12	0.079	0.032	0.054	12	有機物の 指標
	7	紫外線吸光度 E390	－	－	0.029	0.001	0.011	12	0.004	0.000	0.002	12	色の指標
	8	マンガンイオン	mg/L	－	0.32	0.02	0.10	12	－	－	－	－	色
	9	ダイオキシン類	pg-TEQ ／L	1	－	－	－	－	0.00085	0.00085	0.00085	1	化学物質
	10	水温	℃	－	23.0	1.5	11.8	12	23.7	1.8	12.3	12	基礎的性 状
	11	クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	0	0	4	－	－	－	－	耐塩素性 病原微生物
	12	ジアルジア	個/10L	－	0	0	0	4	－	－	－	－	
	13	嫌気性芽胞菌	MPN/ 100mL	－	460	0	122	12	－	－	－	－	指標菌

独自検査項目 上江別浄水場系（2）

項 目			単 位	目 標 値 特記のない ものは各 数値以下	上江別浄水場系								備 考
					給水栓水（朝日町）				給水栓水（豊幌）				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
独 自 検 査 項 目	1	M・アルカリ度	mg/L	－	36.3	18.5	26.4	12	42.5	30.0	35.9	12	アルカリ分
	2	電気伝導率	μ s/cm	－	230	124	168	12	284	204	229	12	イオン量の 指 標
	3	紫外線吸光度 E220	－	－	1.103	0.486	0.769	12	1.633	0.503	1.024	12	無機物の 指標
	4	紫外線吸光度 E260	－	－	0.058	0.025	0.040	12	0.061	0.021	0.046	12	有機物の 指標
	5	紫外線吸光度 E390	－	－	0.004	0.000	0.001	12	0.003	0.000	0.002	12	色の指標
	6	水温	℃	－	23.0	5.0	13.8	12	22.5	5.0	13.1	12	基礎的性 状

独自検査項目 石狩東部漁川浄水場大麻高区系

項 目			単 位	目標値 特記のない ものは各 数値以下	漁川浄水場大麻高区系								備 考
					給水栓水（大麻宮町）				給水栓水（東野幌町）				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
独自検査項目	1	M・アルカリ度	mg/L	－	19.0	12.0	16.2	12	20.5	11.5	16.7	12	アルカリ分
	2	電気伝導率	μ s/cm	－	108	79	92	12	105	81	93	12	イオン量の指標
	3	紫外線吸光度 E220	－	－	0.337	0.120	0.232	12	0.324	0.114	0.227	12	無機物の指標
	4	紫外線吸光度 E260	－	－	0.040	0.022	0.026	12	0.037	0.021	0.025	12	有機物の指標
	5	紫外線吸光度 E390	－	－	0.003	0.000	0.001	12	0.002	0.000	0.001	12	色の指標
	6	水温	℃	－	21.0	3.7	11.4	12	20.7	0.5	11.1	12	基礎的性状

独自検査項目 石狩東部漁川浄水場大麻低区系と石狩東部千歳川浄水場系

項 目			単 位	目標値 特記のない ものは各 数値以下	漁川浄水場大麻低区系				千歳川浄水場系				備 考
					給水栓水（角山）				給水栓水（西野幌）				
					最 大 値	最 小 値	平 均 値	測 定 回数	最 大 値	最 小 値	平 均 値	測 定 回数	
独 自 検 査 項 目	1	M・アルカリ度	mg/L	－	22.0	13.0	16.8	12	48.0	36.0	42.3	12	アルカリ分
	2	電気伝導率	μ s/cm	－	106	81	93	12	207	180	191	12	イオン量の指標
	3	紫外線吸光度 E220	－	－	0.310	0.108	0.231	12	0.172	0.143	0.155	12	無機物の指標
	4	紫外線吸光度 E260	－	－	0.036	0.020	0.025	12	0.017	0.010	0.013	12	有機物の指標
	5	紫外線吸光度 E390	－	－	0.002	0.000	0.001	12	0.001	0.000	0.001	12	色の指標
	6	水温	℃	－	21.6	3.1	11.6	12	20.5	4.4	11.9	12	基礎的性状

毎日検査項目 上江別浄水場系・石狩東部千歳川浄水場系

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	上江別浄水場系				千歳川浄水場系				備考
					給水栓水				給水栓水				
					最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
毎日 検査 項目	1	色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	1,086	異常なし	異常なし	異常なし	365	
	2	濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	1,086	異常なし	異常なし	異常なし	365	
	3	消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.1以上	1.00	0.25	0.50	1,086	0.65	0.34	0.51	365	

※毎日検査項目の検査対象は給水栓水(蛇口)です。

※上江別浄水場系の測定値・測定回数は、測定地点3箇所 の合算です。

毎日検査項目 石狩東部漁川浄水場大麻高区系・大麻低区系

項 目			単 位	基準値 特記のない ものは各 数値以下	漁川浄水場大麻高区系				漁川浄水場大麻低区系				備考
					給水栓水				給水栓水				
					最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	最大 値	最 小 値	平 均 値	測定 回数	
毎日 検査 項目	1	色	－	無色	異常なし	異常なし	異常なし	1,095	異常なし	異常なし	異常なし	1,095	
	2	濁り	－	透明	異常なし	異常なし	異常なし	1,095	異常なし	異常なし	異常なし	1,095	
	3	消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.1以上	0.50	0.38	0.40	1,095	0.60	0.30	0.41	1,095	

※毎日検査項目の検査対象は給水栓水(蛇口)です。

※測定値・測定回数は、測定地点3箇所 の合算です。

問 い 合 わ せ 先

江 別 市 水 道 部 浄 水 場

電話番号 3 8 2 - 2 7 5 6 ファクス 3 8 0 - 2 2 2 5